

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ37.В.01162
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373515
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL NV. Адрес: Brugsestraat 140, B-8531 Hulste,
(наименование и место- Бельгия. Телефон +32 (0) 56 20 67 07, факс +32 (0) 56 20 67 09.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL NV. Адрес: Brugsestraat 140, B-8531 Hulste,
(наименование и место- Бельгия. Телефон +32 (0) 56 20 67 07, факс +32 (0) 56 20 67 09.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации. стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Изделия ковровые тафтинговые, типы: DELTA-P (-UP;
ПРОДУКЦИЯ -PR; -UPR), DECO-P (-UP; -PR; -UPR), SOFTSCRAPE-P
(информация об объекте сертификации. (-UP; -PR; -UPR), FLEX -P (-UP; -PR; -UPR) (ворс - 100%
позволяющая идентифицировать объект)
полиамид, высота ворса 3÷7 мм, подложка – ПВХ, общая толщина 5÷9 мм, общая
поверхностная плотность 2500÷3150 г/м²). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
81 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной
опасности строительных материалов КМ5:
(наименование технического регламента (технических группа умеренновоспламеняемые (В2),
регламентов), на соответствие требованиям которого группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие
(которых) проводилась сертификация) (РП3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по
токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5703 20 180 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Отчет об испытаниях № 2886/РС от 14.10.2013 г. НИЛ ПВБ ООО
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "НПО ПОЖЦЕНТР" рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
(документы, представленные заявителем в орган по № СДСГК RU.OC05.K02337 от 09.10.2013 г.
сертификации в качестве доказательств соответствия Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и
продукции требованиям технического регламента на сопроводительной технической документации.)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.10.2013 по 13.10.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков